



Aan diverse fracties
Postbus 2009
4800 CA BREDA

Postadres
Postbus 90156, 4800 RH Breda

Bezoekadres
Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10

Uw brief
21-11-2017

Datum

12 DEC. 2017

Ons kenmerk



Onderwerp
Beantwoording vragen
ex art 9 RvO inzake water-
zuivering afvalwater Amphia.

Telefoon / Behandeld door
06-13079379 P. Thielen

Bijlagen

Geachte mevrouw en heren,

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp delen wij u het volgende mede.

Vraag 1.

Deelt u onze mening dat in eerste instantie voorkomen moet worden dat medicijnresten in het afvalwater komen en dat het daarnaast goed zou zijn dat het water van het zieken-huis van te voren gefilterd wordt alvorens het afvalwater in het riool wordt geloosd?

Antwoord 1.

Wij delen uw mening dat een grote inspanning geleverd moet worden om te voorkomen dat medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen. Deze mening wordt tevens gedeeld door waterschap Brabantse Delta en het ziekenhuis.

Om te voorkomen dat de medicijnresten in het oppervlaktewater terechtkomen wordt door waterschap en gemeente gewerkt met een ketenaanpak. Het voorkomen van lozingen van medicijnresten bij de bron (door in dit geval het ziekenhuis) vormt een onderdeel van deze aanpak.

Vraag 2.

Weet u welke maatregelen het ziekenhuis neemt om het afvalwater te zuiveren alvorens dit in het gemeentelijk riool wordt geloosd? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2.

Het ziekenhuis heeft de wens om al het afvalwater te zuiveren middels een zogeheten Pharmafilter. Een Pharmafilter bestaat uit een zuivering en een vergister. Dit betekent dat binnen het ziekenhuis diverse bedrijfsprocessen en afvalstromen aangepast moeten worden. Afbreekbare afvalwaterstromen en afvalstromen zullen aangeleverd worden aan het filter.

Op dit moment zijn er voor Amphia nog zaken op financieel en vergunning technisch gebied die in onderling overleg moeten worden opgelost. Hierover zijn we met betrokken partners in gesprek.



Vraag 3.

Vinden er op dit moment gesprekken plaats met het Amphia om de medicijnresten uit het afvalwater te zuiveren of om te voorkomen dat medicijnresten in het afvalwater komen? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3.

Wij verwijzen u naar ons antwoord onder vraag 2.

Vraag 4.

Welke wettelijke mogelijkheden heeft het college om het aanbrengen van een waterfilter af te dwingen?

Antwoord 4.

Een dergelijk filter kan wettelijk gezien niet worden afgedwongen.

Vraag 5.

Hoe ziet u de keus van het Amphia in het licht van de gesloten Greendeal 'Nederland op weg naar duurzame zorg'?

Antwoord 5.

In de Green Deal zorg wordt gewerkt met een Milieuthermometer.

De Milieuthermometer Zorg is een certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt.

Het is een instrument dat voor en door zorginstellingen is samengesteld. Het kijkt naar de methode die nu al worden toegepast. Instellingen moeten aan een aantal vaste eisen voldoen en naargelang hun ambitie Brons, Zilver (inclusief Duurzaam inkopen) of Goud een aantal variabele maatregelen treffen.

Het pharmafilter kan onderdeel vormen van deze maatregelen. Het ziekenhuis kan ook andere maatregelen nemen die genoemd zijn in de Milieuthermometer. De keuze om een Pharmafilter te installeren levert een bijdrage aan deze Green Deal.

Vraag 6.

Kunt u, als partner in de Green Deal Zorg, het Amphia ziekenhuis aansporen tot het nemen van adequate en toekomstbestendige duurzame maatregelen om te voorkomen dat medicijnresten in het afvalwater komen?

Antwoord 6.

Wij zullen Amphia zeker aansporen tot het nemen van adequate en toekomstbestendige duurzame maatregelen. We kunnen ze echter niet altijd tot dergelijke maatregelen verplichten.

De gemeente neemt actief deel aan de gesprekken tussen waterschap en ziekenhuis om de businesscase van het pharmafilter tot een goed einde te brengen.

Vraag 7.

Bent u bereid om samen met het waterschap nogmaals het gesprek aan te gaan met het Amphia ziekenhuis, zodat er geen medicijnresten meer in op het gemeentelijk riool worden geloosd?

Antwoord 7.

Ook de komende weken vindt verder overleg plaats over de plannen rondom de wensen en plaatsing van het pharmafilter.



Vraag 8.

Ziet u mogelijkheden om samen met het waterschap, het bedrijfsleven en Amphia te onderzoeken of het afvalwater bij de bron te zuiveren is door bijvoorbeeld een pharmafilter? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties gaat u ondernemen?

Antwoord 8.

Ja, we gaan de gesprekken continueren.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Breda,

, burgemeester.

gemeentesecretaris.